


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «НМПЭС» РБ


Ш.Ф. Хайруллин
« » 2020г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупки у единственного поставщика № 13

Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте в силу прямого указания части 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ввиду особенностей выбранного способа закупки размещение извещения на официальном сайте носит информационный характер и не имеет целью отбор участников закупки для заключения договора с Заказчиком.

Способ закупки	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика	Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамское Межрайонное Предприятие Электрических Сетей» Республики Башкортостан 452684, РБ, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 5. E-mail: sirazitdinov@nmpes.ru тел. +7 (347-83) 3-58-50
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Поставка комплектных трансформаторных подстанций КТП (технологическое присоединение).
Начальная (максимальная) цена договора	910 000 руб. (Девятьсот десять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС по ставке 20% составляет 151 666.67 руб. (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	В соответствии с договором
Срок, место и порядок предоставления документации о проведении закупки, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа	Документация о закупке не предоставляется
Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов проведения закупки	Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся
Обоснование выбора Единственного поставщика:	Закупка проводится на основании Раздела 6, п. 10 «Положения о закупках товаров, работ, услуг МУП «НМПЭС» РБ», договор заключается с единственным поставщиком.

Техническое задание № НМПЭС-25/223/2020
Поставка комплектных трансформаторных подстанций КТП
(технологическое присоединение).

1. Предмет закупки:

Поставка комплектных трансформаторных подстанций КТП для осуществления технологического присоединения новых потребителей электрической энергии.

Необходимое количество КТП составляет 3 (три) комплекта.

2. Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию.

Продукция должна соответствовать стандартам РФ.

Не допускается поставка продукции, изготовленной с нарушением технологии, неликвидов, некондиционного, производственных и складских остатков.

2.1. Опросный лист на КТП-Т К/К-100/6-0,4 с трансформатором – 1 (один) комплект.

Тип КТП											Кисковая (К)	
Исполнение											Тупиковая (Т)	
Исполнение ввода ВН											Кабельный (К)	
Исполнение вывода НН											Кабельный (К)	
Количество трансформаторов	1 (один)											
Тип трансформатора	ТМГ											
Мощность тр-ра(кВА)										100		
Группа соединения обмоток											Y/Zn-11	
Напряжение РУВН (кВ)	6											
Вводной коммутационный аппарат в РУВН												Другой (указать): ВНР-10/630 – 1 шт.
Защита трансформатора плавкими вставками	Да (ПТ1.2-6-50-31,5)										ВНА-10/630 – 1 шт.	
Наличие ОПН-6(10) в РУВН	Да											
Секционирование в РУВН											Нет	
Наличие группы учета в РУВН 6 (10) кВ											Нет	
Вводной коммутационный аппарат в РУНН			РЕ19-39-31140			ВА57-39-344710						
Номинал вводного коммутационного аппарата РУНН(А)							630					
Секционирование в РУНН											Нет	
Наличие АВР в РУНН											Нет	
Наличие группы учета по вводу в РУНН								Активно-реактивная				
Тип счетчика	Меркурий 234ARTM-03 РВ.Г; 5-7,5 А/380 В											
Наличие фидера уличного освещения (номинал)	Да (100А)											
Наличие группы учета на фидере уличного освещения											Нет	
Приборы контроля на вводе РУНН	Вольтметр				Амперметры							
Наличие ОПН-0,4 в РУНН	Да											
Тип аппаратов отходящих линий							ВА 57-39 340010					
Номинал (А) и количество (шт.) коммутационных аппаратов отходящих линий в РУНН												
							100					
Тр-р1							3					
Тр-р2												
Наличие коридоров обслуживания											Нет	
Трансформатор входит в комплект поставки											Да	
РЛНД входит в комплект поставки											Нет	
Дополнительные требования	<p>1.1. Шины изготовить алюминием.</p> <p>1.2. В РУВН-6кВ установить камеры КСО с выключателями нагрузки вакуумными разъединяющими типа ВНР-10/630 в количестве 1 шт., ВНА-10/630 – 1 шт.</p> <p>1.3. Предусмотреть уплотнения и ребра жесткости створок дверей, исключая деформацию и перекос при открывании.</p> <p>1.4. Размеры камеры трансформатора выполнить в габаритах с возможностью дальнейшего перемонтажа на ТМГ 250кВА.</p> <p>1.5. Металл пола – рифлёный, толщина не менее 4 мм. Оболочка корпуса должна быть изготовлена из оцинкованного листового проката толщиной не менее 2 мм.</p> <p>1.6. Приборы контроля напряжения и тока подключить через отдельный комплект трансформаторов тока.</p> <p>1.7. Конструкция дверей должна исключать возможность перекоса. Двери ТП должны иметь ограничители угла открывания и иметь фиксаторы в открытом положении, а также иметь петли позволяющие запереть их навесными замками.</p> <p>1.8. Усиленные проушины для погрузки-выгрузки КТП.</p> <p>1.9. Наружные поверхности подстанции должны быть защищены методом порошковой окраски.</p> <p>1.10. Применение в трансформаторных отсеках не барьеров, а сплошных сетчатых ограждений.</p> <p>1.11. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики.</p> <p>1.12. Оборудование должно быть поставлено с приложением технических паспортов.</p> <p>1.13. Должно быть предусмотрено освещение отсеков РУВН и РУНН</p>											

2.2. Опросный лист на КТПМ-ТКК-40/6-0,4 с трансформатором – 2 (два) комплекта.

Тип КТП											Мачтовая (М)	
Исполнение											Тупиковая (Т)	
Исполнение ввода ВН											Кабельный (К)	
Исполнение вывода НН											Кабельный (К)	
Количество трансформаторов	1 (один)											
Тип трансформатора	ТМГ											
Мощность тр-ра(кВА)											40	
Группа соединения обмоток											Y/Zn-11	
Напряжение РУВН (кВ)	6											
Вводной коммутационный аппарат в РУВН											Другой (указать): ВНВР-10/630 – 1 шт.	
Защита трансформатора плавкими вставками	Да (ПТ1.2-6-50-31,5)										ВНА-10/630 – 1 шт.	
Наличие ОПН-6(10) в РУВН	Да											
Секционирование в РУВН											Нет	
Наличие группы учета в РУВН 6 (10) кВ											Нет	
Вводной коммутационный аппарат в РУНН			РЕ19-39-31140		ВА57-39-344710							
Номинал вводного коммутационного аппарата РУНН(А)											630	
Секционирование в РУНН											Нет	
Наличие АВР в РУНН											Нет	
Наличие группы учета по вводу в РУНН											Активно-реактивная	
Тип счетчика	Меркурий 234ARTM-03 РВ.Г; 5-7,5 А/380 В											
Наличие фидера уличного освещения (номинал)	Да (100А)											
Наличие группы учета на фидере уличного освещения											Нет	
Приборы контроля на вводе РУНН	Вольтметр				Амперметры							
Наличие ОПН-0,4 в РУНН	Да											
Тип аппаратов отходящих линий											ВА 57-39 340010	
Номинал (А) и количество (шт.) коммутационных аппаратов отходящих линий в РУНН												
				40								
Тр-р1				3								
Тр-р2												
Наличие коридоров обслуживания											Нет	
Трансформатор входит в комплект поставки											Да	
РЛНД входит в комплект поставки											Нет	
Дополнительные требования	<p>1.1. Шины изготовить алюминием.</p> <p>1.2. В РУВН-6кВ установить камеры КСО с выключателями нагрузки вакуумными разъединяющими типа ВНВР-10/630 в количестве 1 шт., ВНА-10/630 – 1 шт.</p> <p>1.3. Предусмотреть уплотнения и ребра жесткости створок дверей, исключающие деформацию и перекос при открывании.</p> <p>1.4. Металл пола – рифлёный, толщина не менее 4 мм. Оболочка корпуса должна быть изготовлена из оцинкованного листового проката толщиной не менее 2 мм.</p> <p>1.5. Приборы контроля напряжения и тока подключить через отдельный комплект трансформаторов тока.</p> <p>1.6. Конструкция дверей должна исключать возможность перекоса. Двери ТП должны иметь ограничители угла открывания и иметь фиксаторы в открытом положении, а также иметь петли позволяющие запирают их навесными замками.</p> <p>1.7. Усиленные проушины для погрузки-выгрузки КТП.</p> <p>1.8. Наружные поверхности подстанции должны быть защищены методом порошковой окраски.</p> <p>1.9. Применение в трансформаторных отсеках не барьеров, а сплошных сетчатых ограждений.</p> <p>1.10. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики.</p> <p>1.11. Оборудование должно быть поставлено с приложением технических паспортов.</p> <p>1.12. Должно быть предусмотрено освещение отсеков РУВН и РУНН</p>											