

Галактика ЕАМ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт

Подразделение 0141

Дата проведения ремонта с 01.08.2023 по 31.08.2023

"17" 08 2023

"18" 08 2023

Электрические сети, Воздушные линии 110 кВ

№ п/п	Фактические объемы работ				Потребные материалы				Кол- во ремо нгов в год	Условия работы	Примечания
	Наименование оборудования, объекта ремонта, ОС, основные характеристики	Описание работ, подлежащих выполнению	Ед.изм	Кол-во	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Пос тавка			
ДВ № [504256] : Замена подвесных изоляторов, ОС:41538.1, сооружение-высоковольтная линия электропередач вл-110											
1	Линия воздушная (ОР № 017762)	1 Замена подвесных изоляторов	шт	13	Изолятор ПС-70Е 212W	шт	104	И	1		
	ЭС.01.02.02 ВЛ №2 "Горная-Транспортная Чаньва"	10 Доставка изоляторов и оборудования до места проведения работ	м	25							

Вид: Электрические сети	20	Установка изоляторов многоэлементных или подвесных в гирлянды на опорах №45-2шт; №47-2шт; №105-2шт; №106-1шт; №107-3шт; №131-1шт; №168-2шт. (шифр ФЕРм08-01-020-02)	шт	13							шифр ФЕРм08-01-020-02 включает производств о работ и вертикально е перемещени е оборудован ия и материальн ых ресурсов
Тип: Воздушные линии 110 кВ											
Марка: ВЛ-6кВ											
Длина, м , : 55000											
Ном напряжение, кВ , : 110											

Начальник цеха _____

21 февраля 2022 г.

Page 1 of 1