Разделительная ведомость - Материал заказчика по смете
№ 83-1.03.20-100319-72013 изм.1 Модернизация ГРУ (2024г)

8	Конъюнктурный анализ №369 ООО Газовик от 06.04.2023г	Регулятор давления газа РДГ-80 Н с КОФ, крепежом и прокладками из паронита Ду80 Ру16 (1.03.20- 1003/19-ГСВ.ОЛ4)	Шт.	1
20	Конъюнктурный анализ №369 от 04.04.2023г Новые технологии	Фильтр газовый Ду125 Ру16 с КОФ (1.03.20-1003/19-ГСВ.ОЛ5) (ФН5- 16М сталь с КОФ + доп. элемент фильтрующий)	Шт.	1
21	Конъюнктурный анализ №369 от 06.04.2023г ООО Газовик	Кран шаровой проходной запорный Ду125 Ру16с КОФ крепежом и прокладками, 1.03.20-1003/19- ГСВ.ОЛ.1 (Кран КШФП 125-016-01 Ду 125 с КОФ)	Шт.	1
35	Конъюнктурный анализ №369 от 06.04.2023г ООО Газовик	Кран шаровой проходной запорный Ду150 Ру16с КОФ крепежом и прокладками, 1.03.20-1003/19- ГСВ.ОЛ.1 (Кран КШФП 150-016-01 Ду 150 с КОФ)	шт	2
36	Конъюнктурный анализ №369 Континент Газ от 06.04.2023г	Регулятор давления газа РДГ- 150Н/105 с КОФ, крепежом и прокладками из паронита Ду150 Ру16 (1.03.20-1003/19-ГСВ.ОЛ4) (Регулятор давления газа РДГ- 150Н/105 с КОФ-150В исп.В ст.20)	шт	2
37	Конъюнктурный анализ №369 . Новые технологии от 04.04.2023г	Фильтр газовый с устройством определения перепада давления в комплекте , с КОФ сталь 20 исп.В тип01 крепежом и прокладками из паронита ПБМ: Ду150 Ру16 (1.03.20-1003/19-ГСВ.ОЛ5) (ФН6- 16М сталь с КОФ + доп. элемент фильтрующий)	шт	2
48	Конъюнктурный анализ №369 ООО Компания ТЕХМАРКЕТ от 06.04.2023г	Задвижка клиновая Ду200 Ру16 с КОФ креплением и прокладками паронита ПМБ 1.03.20-1003/19- ГСВ.ОЛ.3 (Задвижка клиновая, стальная, ст. 20-25, 30с41нж, DN 200 PN 16, t=-40...+450°С, с выдвижным шпинделем, фланцевая, , пр-во Россия/Комплект ответных фланцев, прокладок и крепежа, стальной ст.20, DN 200, PN 16, ГОСТ 12820-80)	шт	1
49	Конъюнктурный анализ №369 Данные ОКСУиР ООО Газовик от 06.04.2023г	Кран шаровой проходной запорный Ду200 Ру16с КОФ крепежом и прокладками, 1.03.20-1003/19-	Шт.	3

Разделительная ведомость - Материал заказчика по смете
№ 83-1.03.20-100319-72013 изм.1 Модернизация ГРУ (2024г)

		ГСВ.ОЛ.1 (Кран КШФП 200-016-01 Ду 200 с КОФ)		
58	Конъюнктурный анализ №369 ООО Компания ТЕХМАРКЕТ от 06.04.2023г	Задвижка клиновая Ду300 Ру16 с КОФ креплением и прокладками паронита ПМБ 1.03.20-1003/19-ГСВ.ОЛ.3 (Задвижка 30с41 нж Ду300 Ру16 класс А-ГАЗ с коф. крепежом и прокладками)	шт	1
74	Конъюнктурный анализ №369 Данные ОКСУиР ООО Газовик от 06.04.2023г	Кран шаровой проходной запорный Ду20 Ру16 с КОФ крепежом и прокладками, 1.03.20-1003/19-ГСВ.ОЛ.1 (Кран КШФП 020-040-01 Ду 20 с КОФ)	Шт.	6
75	Конъюнктурный анализ №369 Данные ОКСУиР ООО Газовик от 06.04.2023г	Кран шаровой проходной запорный Ду20 Ру16 с КОФ крепежом и прокладками, 1.03.20-1003/19-ГСВ.ОЛ.1 с одной стороны быстросъемная заглушка (Кран КШФП 020-040-01 Ду 20 с КОФ)	Шт.	1
76	Конъюнктурный анализ №369 Данные ОКСУиР ООО Газовик от 06.04.2023г	Кран шаровой проходной запорный Ду20 Ру16 с КОФ крепежом и прокладками, 1.03.20-1003/19-ГСВ.ОЛ.2 (Кран КШФП 020-040-01 Ду 20 с КОФ)	Шт.	1
83	Конъюнктурный анализ №369 Данные ОКСУиР ООО Газовик от 06.04.2023г	Кран шаровой проходной запорный фланцевый. Управление- ручное (рукоятка), с КОФ сталь 20 исп В тип 01 крепежом и прокладками из паронита ПМБ: Ду15 Ру16 (1.03.20-1003/19-ГСВ. ОЛ2) (Кран КШФП 015-040-01 Ду 15 с КОФ)	Шт.	6
98	Конъюнктурный анализ №369 Данные ОКСУиР ООО Газовик от 06.04.2023г	Кран шаровой проходной запорный Ду25 Ру16 с КОФ крепежом и прокладками, 1.03.20-1003/19-ГСВ.ОЛ.1 (Кран КШФП 025-040-01 Ду 25 с КОФ)	Шт.	1
105	Конъюнктурный анализ №369 Данные ОКСУиР ООО Газовик от 06.04.2023г	Кран шаровой проходной запорный Ду32 Ру16 с КОФ крепежом и прокладками, 1.03.20-1003/19-ГСВ.ОЛ.2 (Кран КШФП 032-040-01 Ду 32 с КОФ)	Шт.	2
108	Конъюнктурный анализ №369 ООО Газовик от 04.02.2023г	Манометр показывающий диаметр корпуса 160мм, диапазон	Шт.	1

Разделительная ведомость - Материал заказчика по смете
№ 83-1.03.20-100319-72013 изм.1 Модернизация ГРУ (2024г)

		показаний 0...0,06 МПа. Резьба присоединительного штуцера-М20х1,5 марка МП 160М-1МПа/М20х1,5 ГОСТ 2405-88; (Манометр ТМ-610Р-1 МПа/М20х1,5)		
109	Конъюнктурный анализ №369 ООО Газовик от 04.02.2023г	Манометр показывающий диаметр корпуса 100мм, диапазон показаний 0...0,06 МПа. Резьба присоединительного штуцера-М20х1,5 марка МП 100М-0,06МПа/М20х1,5 ГОСТ 2405-88; (Манометр ТМ-510Р 0,06МПа/М20х1,5)	Шт.	2
110	Конъюнктурный анализ №369 ООО Газовик от 04.02.2023г	Манометр показывающий диаметр корпуса 160мм, диапазон показаний 0...0,06 МПа. Резьба присоединительного штуцера-М20х1,5 марка МП 160М-0,06МПа/М20х1,5 ГОСТ 2405-88 (Манометр ТМ-610Р-0,06МПа/М20х1,5)	Шт.	1
112	Конъюнктурный анализ №369 ООО Газовик от 04.12.2022	Отборное устройство местного прибора со стяжной муфтой и отверстием для стравливания давления 16-70-ст20-МП-(КЗ 21215-006-01) (отборное устройство местного прибора со стяжной муфтой и отверстием для стравливания давления 16-70-ст20-МП-(КЗ 21215-006-01))	Шт.	4
113	Конъюнктурный анализ №369 ООО "ЗЭМИ Новолукс" от 04.04.2023г	Лестница (подставка) алюминиевая с поручнем и колесами наклон лестницы 45° габаритный размер лестницы 670*х1183*х2000*мм высота верхней ступени 1000*мм (Лестница с площадкой типа ЛСА-1,0 (320х600, ступень 160 мм, угол 45 гр., по эскизу заказчика)/ Нормативная нагрузка (грузоподъемность), кг – 200 Рабочая площадка, мм – 320х600 (ДхШ) Высота до рабочей площадки – 1000 Градусов при подъеме – 45	Шт.	1

Разделительная ведомость - Материал заказчика по смете
№ 83-1.03.20-100319-72013 изм.1 Модернизация ГРУ (2024г)

		Ступень, мм - 160 Ограждение 1000 мм, шт. - 1 Масса, не более, кг – 17 Размах опор в рабочем положении не более, мм – 650x1180 Колесо неповоротное без тормоза Ø 50, шт – 2 МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ – АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ)		
--	--	---	--	--