

«Стерлитамак
нефть химияы заводы»
акционерлар йоминате
(«СНХЗ» АЙ)

Техническая ул., д. 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453103
тел. (3473) 29-40-39
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru



Акционерное общество
«Стерлитамакский
нефтехимический завод»
(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., д. 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453103
тел. (3473) 29-40-39
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru

14.02.2015 № 12/2-132/14

На № _____ от _____

Директору
ООО «Мохит-СТР»
Миндияровой Э.А.

Технические условия для присоединения к электрическим сетям

Акционерное общество «Стерлитамакский нефтехимический завод»
наименование сетевой организации, выдающей технические условия

1. **Наименование энергопринимающих устройств заявителя:** полигон ТКО с участком компостирования и производством RDF-топлива.
2. **Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:** г. Стерлитамак, ул. 40-й проезд.
3. **Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:** 260 кВт.
4. **Категория надежности:** - 3.
5. **Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединений:** 6 кВ.
6. **Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:** контактное соединение коммутационных аппаратов в КРУ-6 кВ от ячейки 11 ПС Л-86 – 260 кВт.
7. **Основной источник питания:** подстанция Л-86, КРУ-6 кВ, II секция шин.
8. **Резервный источник питания:** не предусматривается.
9. **Заявитель осуществляет:**
 - 9.1. Электроснабжение объекта предусмотреть от точки присоединения (п. 6), марку и сечение кабеля определить проектом, подготовив энергопринимающее устройство к фактическому подключению.
 - 9.2. Монтаж электрической сети 6 кВ, а также разработку проектной документации выполнить в соответствии с Законодательством РФ о градостроительной деятельности, ФЗ № 261 «Об энергосбережении», ФЗ № 35 «Об электроэнергетике» и нормативно-техническими документами Министерства энергетики РФ.
 - 9.3. Согласование проектной документации в установленном порядке.



9.4. Выполнить «ретрофит» ячейки с установкой нового вакуумного выключателя 6 кВ с микропроцессорной защитой на 630 А с возможностью опломбирования, релейную защиту на подстанции Л-86.

9.5. Требования к организации учета электрической энергии:

9.5.1. Организацию учета потребления электроэнергии выполнить на границе балансовой принадлежности электрических сетей в соответствии с требованиями:

- ПУЭ и Нормами проектирования;

- Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 861;

- «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442.

9.5.2. Средства измерений, применяемых в системах учета, должны входить в перечень средств измерений, внесенных в государственный реестр.

9.5.3. Предусмотреть установку счетчика электроэнергии с интерфейсом GSM-модем.

9.5.4. Необходимо исключить наличие открытых незаизолированных токоведущих частей до пункта учета.

9.5.5. Счетчик должен устанавливаться в шкафу, имеющий жесткую конструкцию.

9.6. Граница балансовой принадлежности устанавливается в точке присоединения объекта к электрическим сетям.

10. Предоставить исполнительную документацию, протоколы испытаний, оформленные разрешения на ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств в установленном порядке для подключения объекта к электрическим сетям, акт технологического присоединения, договор энергоснабжения на поставку электрической энергии. .

11. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

И.о. исполнительного директора



Шурупов О.К.

Орлов Н.А.
т. 29-44-11