


УТВЕРЖДАЮ

Директор «ООО Теплоэнерго»

20.03.2018 г. С.А. Лушиц



Техническое задание по Лоту № 1
по открытому запросу предложений № _____
для нужд: ООО «Теплоэнерго»
по номенклатуре резервуары

1.	Предмет закупки. РСДП-100, резервуар горизонтальный стальной двустенный подземный односекционный				ОКДП	ОКВЭД
1.	Предмет закупки.					
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	РСДП-100, резервуар горизонтальный стальной двустенный подземный односекционный	шт	2		ООО «Теплоэнерго»	452017 Республика Башкортостан г. Притово, ул. Пармонова, 1
Технические характеристики предмета закупки		РСДП-100, резервуар горизонтальный стальной двустенный подземный односекционный:				
		1. Рабочее давление в резервуаре: 0,05 МПа;				
		- объём V=100 м³;				
		- длина L= 12600 мм, диаметр Ø=3240 мм;				
		2. Вид исполнения резервуара:				
		- для хранения зимнего дизельного топлива;				
		- материал конструкции резервуара - 09Г2С;				
		- толщина стали — рассчитывается по проекту на резервуар, в соответствии с ГОСТ 17.032-2010 (предварительно согласовав);				
		- двустенный;				
		- подземный;				
		- количество камер (отсеков) — одна;				
		3. Наружное покрытие: мастика МБР, оклейка матами Петрофлекс. Внутреннее покрытие ЦВЭС соответствующее требованиям СО 02-04-АКТНП-007-2006;				
		4. Комплектация резервуара:				
		- горловина резервуара DN-800;				
		- Линия налива: DN-80 (размещение на горловине резервуара) в комплекте с клапаном отсечным поплавковым КОП-80;				
		- Линия циркуляции: DN-32 (размещение на горловине резервуара);				
		- Дыхательная линия: DN-50 (размещение на горловине резервуара) в комплекте с Дыхательным клапаном СМДК-50;				

	- Люк замерный: DN-80 (размещение на горловине резервуара); - Линия обесшламливания (размещение на горловине резервуара); - Патрубок под Датчик уровня: DN-150, заглушить; - усиленная горловина DN 600 для установки полупогружного винтового насоса; - Датчик утечки топлива в межстенное пространство (поставить в полной эксплуатационной готовности); - Датчик ПМП-099, (контроль верхнего и нижнего уровня, Exd); - Патрубок для контроля давления газовоздушной среды внутри резервуара: DN-150, заглушить. На заглушке приварить 2 (две) бобышки M20x1,5 (резьба внутренняя) для подключения манометра и датчика давления; - Датчик для контроля давления газовоздушной среды внутри резервуара; - опоры под резервуар для крепления к фундаменту — 5 шт.; - рым строповочный 4 шт. - дренажная линия меж стенового пространства Ду 25 мм; - градуировочная таблица; - паспорт, проект резервуара, эксплуатационную и ремонтную документацию, сертификат соответствия;
--	--

2.	Условия поставки товаров	Грузополучатель	ООО «Теплоэнерго»
	Место (адрес) поставки товаров	452017 Республика Башкортостан п. Приотово, ул. Парамонова, 1	
	Срок (период) поставки товаров	В течении 50 рабочих дней	Доля для оценки 20 %

3.	Условия проведения закупочной процедуры.				
	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей	4 595 068,75	Способ закупки		Открытый запрос предложений
	В том числе НДС, рублей	Доля для оценки 60 % 700 942,69	Способ закупки		Открытый запрос предложений
	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей	3 894 126,06	Способ закупки		Открытый запрос предложений
	Обязательное требование к условиям оплаты товара				
	Обязательное требование		Участник должен быть правомочным заключать договор; Участник должен иметь необходимые лицензии или свидетельства о допуске на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, а также иметь необходимые сертификаты на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора. Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника, его учредителя (учредителей) не должно быть вынесено решение арбитражного суда о его признании (юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом; Участник не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в		

	бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обладает наличием указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках Товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки Товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Обязательное требование к сроку оплаты	До 30 дней, для для оценки 20 %

Главный инженер

Должность

Подпись

ФИО

Хайретдинов Р. М.

Исп. Лябуткин С.В.

